

Arch. Broglio Pier Gianni

Collaboratori: Arch. Monica Graziano - Arch. Ivan Borghesi - Arch. Mauro Cerutti - Ing. Maria Stria

10010 Quagliuzzo (TO) via Provinciale n. 39A Tel/Fax (0125) 76226

Progetto:

COMUNE DI VISTRORIO (TO)

OPERE STRUTTURALI

SETTI E PARETI: ARMATURE

Scala generale

Scala particolare

Data

Data di approvazione

1:25

Dicembre 2016

Approvazione:

stampa a ridosso di legge

IL PROGETTISTA

VISTO IL COSTRUTTORE

VISTO LA PROPRIETÀ

Arch. Pier Gianni Broglio

MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO

QUALITÀ E DOSATURA DEL CALCESTRUZZO									
Elemento	Classe di Resistenza	Dosaggio max (kg/m³)	Inerte max (mm)	Copertura nominale (mm)	Classe di esposizione	Rapporto A/C max	Consistenza	Classe di resistenza	Controllo di accettazione
Setto di pulizia	C25/30	250	30	30	XC2	0.65	S3 (Semifluido)	SEM 42.5 R	/
Fondazioni	C25/30	300	30	30	XC2	0.60	S3 (Semifluido)	SEM 42.5 R	A
Setti / pareti	C25/30	300	30	30	XC2	0.60	S3 (Semifluido)	SEM 42.5 R	A
Travi	C25/30	300	30	30	XC2	0.60	S3 (Semifluido)	SEM 42.5 R	A
Solai	C25/30	300	30	30	XC2	0.60	S3 (Semifluido)	SEM 42.5 R	A

ACCIAIO

Acciaio ad adherenza migliorata tipo B450C, SALDABILE

Ogni fornitura deve essere accompagnata dalla copia conforme del relativo certificato, con data non anteriore a tre mesi, emesso dal laboratorio ufficiale incaricato del controllo in stabilimento

La lunghezza minima di sovrapposizione dei ferri corretti, ove non diversamente specificato, deve essere assunta pari a 40 volte il diametro dei ferri stessi.

Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate nella bolla di consegna

Non eseguire alcun getto senza l'approvazione della Direzione Lavori

SETTO S5

SETTO S6

SETTO S7

SETTO S8

SETTO S9

SETTO S10

SETTO S11

SETTO S12