

Arch. Broglio Pier Gianni

Collaboratori: Arch. Monica Grassano - Arch. Ivan Burghesi - Arch. Mauro Cerasoli - Ing. Maria Ustia

10010 Quagliuzzo (TO) via Provinciale n. 39A Tel/Fax (0125) 76226

Progetto:

COMUNE DI VISTRORIO (TO)

Opera:

OPERE STRUTTURALI

Descrizione:

SOLAIO PIANO SEMINTERRATO: ARMATURE TRAVI

Scala generale:

Scala particolare:

Data:

1-25

Dicembre 2016

Data di approvazione:

Modificazione: NOME e COGNOME e DATA

IL PROGETTISTA

VISTO IL COSTRUTTORE

VISTO LA PROPRIETÀ

Arch. Pier Gianni Broglio

MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO

Elemento	Classe di Resistenza	Dasaggio minimo (kg/m³)	Inerte max (mm)	Copri ferro nominale (mm)	Dose di esposizione	Rapporto A/C max	Consistenza	Classe di resistenza	Controllo di accettazione
Getto di pulizia	C20/25	250	30	30	XC2	0.65	S3 (Semifluido)	CEM 42.5 R	/
Fondazioni	C25/30	300	30	30	XC2	0.60	S3 (Semifluido)	CEM 42.5 R	A
Setti / pareti	C25/30	300	30	30	XC2	0.60	S3 (Semifluido)	CEM 42.5 R	A
Trevi	C25/30	300	30	30	XC2	0.60	S3 (Semifluido)	CEM 42.5 R	A
Solai	C25/30	300	30	30	XC2	0.60	S3 (Semifluido)	CEM 42.5 R	A

ACCIAIO

Acciaio ad adherenza migliorata tipo B450C, SALDABILE

Ogni fornitura deve essere accompagnata dalla copia conforme del relativo certificato, con data non anteriore a tre mesi, emesso dal laboratorio ufficiale incaricato del controllo in stabilimento

La lunghezza minima di sovrapposizione dei ferri correnti, ove non diversamente specificato, deve essere assunta pari a 40 volte il diametro dei ferri stessi.

Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate nella bolla di consegna

Non eseguire alcun getto senza l'approvazione della Direzione Lavori

