



RESTAURO DEL TEATRO STORICO COMUNALE  
CUP: D72C15000070002  
**PROGETTO ESECUTIVO**



Elaborato:	Oggetto:
<b>IE.2</b>	<b>PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO</b> PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI PIANO TERRENO
Scala: 1:50	Data: Dicembre 2016

PROGETTAZIONE:  
Arch. Maria Teresa NOTO


SUPPORTO AL RUP:  
Arch. Prof. Carla BARTOLOZZI



LEGENDA	
	CONTATORE ENERGIA ELETTRICA
	INTERRUTTORE GENERALE / AVANQUADRO CONTATORE
	PULSANTE SGANCIO DI EMERGENZA IMPIANTO ELETTRICO CON LED LUMINOSO
	QUADRO ELETTRICO GENERALE
	QUADRO ELETTRICO PALCO
	INTERRUTTORE UNIPOLARE ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTO
	INTERRUTTORE BIPOLARE DI ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTO
	DEVIAITORE UNIPOLARE ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTO
	PULSANTE UNIPOLARE ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTO
	SENSORE DI PRESENZA DA SCATOLA PORTAFRUTTO, CAMPO 180°, CON TEMPORIZZATORE
	PUNTO LUCE A PARETE
	PRESA BIPASSO 220V 10/16A 2P+T ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTO
	PRESA LINEL 220V 10/16A 2P+T ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTO
	GRUPPO PRESE INDUSTRIALI E CIVILI PARETE, PREDISPOSTE PER ALLACCI PALCO E SALA (VEDERE COMPOSIZIONE NEL PARTICOLARE)
	PUNTO ALIMENTAZIONE BOILER ELETTRICO WC h=2.4m, CON LINEA DEDICATA E COMANDO DAL QUADRO ELETTRICO GENERALE QEG
	PUNTO ALIMENTAZIONE VENTOLA

	PULSANTE A TIRANTE IMPIANTO ALLARME WC DISABILI ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTO
	SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA IMPIANTO ALLARME WC DISABILI ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTO
	PULSANTE DI RESET ALLARME WC DISABILI ENTRO SCATOLA PORTAFRUTTO
	PUNTO PREDISPOSTO PER CENTRALE IMPIANTO EVACUAZIONE (n.2 TUBI Ø32mm, E SCATOLA 508 CON TAPPO DI CHIUSURA)
	PUNTO PREDISPOSTO PER PULSANTE IMPIANTO EVACUAZIONE (TUBO Ø32mm, E SCATOLA 503 CON TAPPO DI CHIUSURA)
	PUNTO PREDISPOSTO PER ALTOPARLANTE IMPIANTO EVACUAZIONE (TUBO Ø32mm, E SCATOLA 503 CON TAPPO DI CHIUSURA)
	PUNTO PRESA IMPIANTO TELEFONICO / RETE DATI CON CAVO FINO ALLA CASSETTA RACK PREDISPOSTA NELLA NICCHIA QUADRO QEG

**PARTICOLARE GRUPPO PRESE INDUSTRIALI E CIVILI PARETE, PREDISPOSTE PER ALLACCI PALCO E SALA**



**NOTE IMPIANTO ELETTRICO SALA POLIFUNZIONALE:**

- IMPIANTO ESISTENTE COLLEGATO A LINEA DI ALIMENTAZIONE DA IMPIANTO ELETTRICO DEL MUNICIPIO, DA RIBALTARE SULL'IMPIANTO DEL TEATRO;
- SI PREVEDE NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE DEDICATA DAL QUADRO ELETTRICO GENERALE DEL TEATRO, CON INTERCETTAZIONE LINEE IN CASSETTA DI DERIVAZIONE PRINCIPALE ESISTENTE DEL LOCALE;
- IMPIANTO ESISTENTE DA RECUPERARE ED INTEGRARE COME DA INDICAZIONI DI DETTAGLIO RIPORTATE NELL'ELABORATO GRAFICO
- CORPI ILLUMINANTI DI NUOVA INSTALLAZIONE IN SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI